



proj.układ pomiarowy dwukierunkowy  
montuje ENERGA-OPERATOR SA

$P_{max}=4,88 \text{ kW}$   
 $U_n=400V$   
 $\cos \phi_i = 0,95$

Moc instalacji	Ilość modułów	Ilość inwerterów
4,88 kWp	16	1

Tytuł projektu: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy nominalnej paneli fotowoltaicznych 4,88 kWp.			Biuro Usług Finansowych i Projektowych Anna Szarek 87-400 Golub-Dobrzyń ul. Zakole 21		
Inwestor: Gmina Golub-Dobrzyń Gańczewo 12, Dz. nr 44/3 87-400 Golub-Dobrzyń		Branża: Elektryczna			
Tytuł rysunku: Schemat instalacji elektrycznej AC i DC					
Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr uprawn.(specjalność)	Data	Podpis	Skala
Projektował	Rafał Szarek	KUP/0165/POOE/08 <small>specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</small>	marzec 2017r.		szkic